

2017-02-21

## RESULTAT AV ENKÄTEN ANGÅENDE VÄRMEN

Av utdelade 84 enkäter har 49 st svarat (58%)



### Svarens fördelning



### Kommentarer:

Högre temperatur, markant bättre  
Jämnare värme efter ventilbytet  
Elementen låter trots luftningar  
Måste nu öka från inställning 3 till inställning 4 på elementen  
Jämnare värme i huset, framförallt golvvärmen  
Jämnare fördelat i elementen  
Känns mycket bättre i hela huset  
Elementen uppe fungerar dåligt  
Mycket bättre  
Dålig efterkontroll. Luftning på egen hand löste problemet  
Lika kallt som innan  
Elementen på max men bara 20° inne. Vi fryser  
Ganska milt ute  
Helt OK/Jag är nöjd

Om man upplever att värmen är ojämnt fördelad eller otillräcklig,  
pröva med att lufta igenom alla radiatorer en eller två gånger.